

**Информация  
о порядке выполнения технологических, технических и других  
мероприятий, связанных с подключением (присоединением)  
к газораспределительным сетям**  
**ОАО "Самарагаз"**  
(наименование субъекта естественной монополии)

| Наименование газораспределительной сети                                       | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения   | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  |
| Газораспределительная сеть Самарской области, эксплуатируемая ОАО "Самарагаз" | ГРС Самарской области                    | Потребители Самарской области              | 1. отключение действующих газопроводов<br>2. продувка газопроводов воздухом<br>3. присоединение вновь построенных газопроводов          | указывается в наряде-допуске и (или) плане на производство газоопасных работ  | 1. контрольная опрессовка присоединяемого газопровода<br>2. перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах<br>3. подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка)<br>4. установка манометров и продувочных свечей<br>5. врезка вновь построенных газопроводов<br>6. проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа<br>7. изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована | указывается в наряде-допуске и (или) плане на производство газоопасных работ  | 1. обход трассы присоединяемого газопровода<br>2. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ  | указывается в наряде-допуске и (или) плане на производство газоопасных работ   |